

APSTIPRINU

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
Nereglamentēto iepirkumu procedūru
komisijas priekšsēdētāja vietniece
Oksana Grigorjeva



2019.gada 09.septembrī

NEREGLAMENTĒTĀ IEPIRKUMA
„Apgaismojuma atjaunošana (bojāto gaismekļu nomaiņa) objektā Dunduru ielā posmā no
Stiklu līdz Nometņu ielai, Daugavpilī”, ID Nr.DPPI KSP 2019/72N
NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ir uzdoti sekojoši jautājumi:

- 1) Uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā 2.pielikumā ir noteikts, ka “Gaismeklis LED 80W ar dim.bloku” ir 80 W, bet tehniskā specifikācijā 1.pielikumā ir noteikts, ka LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) ir līdz 80 W.

Lūdzam apstiprināt, ka par atbilstošām prasībām tiks uzskatīta LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) līdz 80W?

Ir sniegtas sekojošas atbildes:

- 1) Sagatavojot savu piedāvājumu, Pretendentiem ir jāņem vērā, ka LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) līdz 80W ir domāts **ieskaitot.**

Informāciju sagatavoja:

Elektroinženiere Sņežana Afanasjeva

