



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Citadele banka"
konta Nr.
LV56PARX0000872471014

Daugavpilī

26.02.2025

Nr. 134/028

Uz _____ Nr. _____

**Daugavpils valstspilsētas
pašvaldības centrālā pārvalde
Reģ. Nr. 9000077325
K. Valdemāra iela 1,
Daugavpilī, LV-5401**

*TN objektam "WC konteīnera tipa pieslēgšana
UKT tīkliem Kandavas ielas rajonā, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LR MK Noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" "Aizsargjoslu likumam", LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", "Būvniecības likumam", "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam" un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
2. Tehnisko dokumentāciju izskatīšanai un saskaņošanai jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (<https://bis.gov.lv/bisp/>) atbilstoši "Būvniecības likuma" prasībām. Izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām.
3. Tehniskās dokumentācijas vienu (akceptēto) eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens" papīrā veidā cietā vākā.
4. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA "Daugavpils ūdens" tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA "Daugavpils ūdens" pārstāvja izsaukums ir obligāts).
5. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemt SIA "Daugavpils ūdens" rakstisko rakšanas darbu saskaņojumu.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas saņemt SIA "Daugavpils ūdens" atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.
8. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Paredzēt objekta pieslēgšanu pie esošiem ūdensvada tīkliem Dn63mm zemes gabalā ar kadastra apzīmējumiem 05000011003. Uz ūdensvada pievada paredzēt pazemes tipa noslēdzošo armatūru ar iztukšošanas iespēju.

2. Ūdens uzskaitēi izbūvēt ūdensmērītāju aku, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mērāparāta uzstādīšanai. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā.
3. Ūdensvada tīkla diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN 222-15 normām.
4. Ierīkojot ūdensvada tīklu izmantot polietilēna caurules (PE, HDPE un tml.).
5. Ūdensvada tīkla ielikšanas dziļumu paredzēt saskaņā ar LBN 222-15 normām..

KANALIZĀCIJAI

1. Paredzēt objekta pieslēgšanu SIA "Daugavpils ūdens" centralizētiem sadzīves kanalizācijas tīkliem Dn200mm (keramika) esošā kanalizācijas akā Kandavas ielā.
2. Kanalizācijas tīkla diametru noteikt tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Ierīkojot kanalizācijas tīklu izmantot plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).
4. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.

Pēc objekta pieslēgšanas SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai jānoslēdz līgums ar SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

Pielikumā: Konteinera tipa tualetes izvietojuma shēma ar pievienošanu ŪK tīkliem uz 1 lp.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes locekle



J.Lapinska

Buņina 62501088

