


ŪDENSVADA U1 GARENPROFILS




Mh1:250
Mv1:100

Caurules virsas atzīme (m)	1	92.00	91.90	91.93	91.95	91.97	92.04	92.11	92.14	92.38*
Esošā zemes virsmas atzīme (m)	2	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	93.94*	93.94*
Zemes virsmas atzīmes projektā (m)	3	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	93.94	93.94*
Cauruļvadu materiāls un diametrs	4	OD32, PE PN10								
Pamatne	5	Saskaņā ar rasējumu UKT-5								
Posma slīpums	6	0,03		0,021						
Posma garums (m)	6	8,20					11,45			
Attālums (m)	7	3,70	4,50	1,0	9,10					
Aku, punktu Nr.	8	MODULIS	ŪA D400	ŪM-2	ŪM-1					


PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu un UK daļu.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamiem tīkliem precizējami ar šurfēšanas metodi.
- * - atzīmi precizēt celtniecības laikā.

ŪDENSVADA U1 SHEMA. B/M



Bezakas ventilis ar kāta pagarinātāju. B/M



Eksplikācija

Nr.	Nosaukums
1.	Virszemes betonēts bloks
2.	Pamatplate
3.	Aizsargapvalks
4.	Kāts
5.	Ventilis DN25
6.	Maģistrālais ūdensvads
7.	Atbalsta bloks
8.	Atbalsta gredzens



SIA "MILLAR"

Reģistrācijas Nr. 41503086660
18.novembra iela 321, Daugavpils
Tālr.: (+371) 26400692
e-pasts: millar.birojs@inbox.lv
Būvkomersanta reģ.Nr. 15467

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģistrācijas Nr. 90009547852
Saules iela 5A, Daugavpils

OBJEKTS:

Centralizēto kanalizācijas un ūdensvada pievadu būvniecība priekš sanitāra konteinera A.Pumpura skverā, Daugavpilī.

KADASTRA NR.:

05000014202

RASĒJUMS:

Ūdensvada Ū1 garenprofils. Ūdensvada Ū1 shēma. Bezakas ventilis ar kāta pagarinātāju. B/M

IZSTRĀDĀJA:

MĒROGS:
1:250 1:100

BŪVPR.VAD.
BŪVPR.
DAĻAS VAD.

IRĒNA
ADAMOVIČA
SERTIFIKĀTA NR.:
3-00444

PASŪT.NR.:
7/25
STAD.: PR

IZSTRĀDĀJA:

IRĒNA
ADAMOVIČA
SERTIFIKĀTA NR.:
3-00444

MARKA: UKT
LAPA NR.: 3

DATUMS:

11.02.2025.

LAPU SK.: 9