

Rasējumu saraksts

Marka-lapa	Nosaukums	Piezīmes
BK-1	Vispārīgie rādītāji	
BK-2	Betona plātne. Specifikācija.	
BK-3	Rāmja pamats. Rāmis. Specifikācija.	
BK-4	Rāmis. Specifikācija.	

Pielietotie normatīvie dokumenti:

LBN 203-15 "Betona konstrukciju projektēšana";

LBN 205-15 "Mūra konstrukciju projektēšanas normas;

LBN 212-15 "Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana".

Vispārīgie norādījumi


Būvkonstrukciju daļa izstrādāta pamatojoties uz arhitektūras risinājumiem.

Būvkonstrukcijas izstrādātas pamatojoties uz ģeneratora rādītājiem - pilna masa = 3660 kg. Ugunsdzēsības sūkņu pamati izvēlēti konstruktīvi.

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

21.12.2015.

Imants Krusts
LBS sert. Nr. 20-2453

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs" Reģ.Nr. 90000077556				Būvprojekts: Vienības nama Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.	Pasūtījums Nr. 409-2015		
Būvpr. vad.	L. Šmits				Marka	Numurs	Lapu skaits
Daļas vad.	I. Krusts				BK	1	4
Izstrādāja	I. Krusts			Vispārīgie rādītāji.		SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	
Mērogs	b/m						
Arh.reģ.nr.							