



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts: kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"  
konta Nr.  
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

02.03.2016 Nr. 13-4/039  
U 15.02.2016 Nr. 1.2-8/66

Daugavpils pilsētas dome  
Reģ.Nr. 90000077325  
Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpili  
LV - 5401

TN objektam "Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla  
restraurācija Imperatora ielā 8, Daugavpilī

## Tehniskie noteikumi

- Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 201-15 “Buvju ugunsdrošība”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
- Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- Saskaņotās būvprojekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.
- Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu..

## ŪDENSAPGĀDEI

- Objekta pieslēgšanu paredzēt ķeta ūdensapgādes tīkliem D100mm Imperatora un Aleksandra ielas krustojumā vai ķeta ūdensapgādes tīkliem D150 mm Imperatora un Hospitala ielas krustojumā, paredzēt noslēdzotu armatūru. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA ”Daugavpils ūdens” tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā.
- Ūdensvada ievadu (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-15, LBN 201-15 normām.
- Paredzēt ūdens uzskaites mezglu atbilstoši aprēkinātam ūdens patēriņam, jānodrošina ūdens uzskaite būvētajam objektam, saskaņā ar LBN 222-15 un LBN 201-15 normām. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA ”Daugavpils ūdens” tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā.
- Paredzēt ievadu no polietilēna (PE, HDPE u. tml.) caurulēm.
- Ievada ielikšanas dziļums paredzēt saskaņā ar LBN 222-15 normām.

S A N E M T S  
Daugavpils pilsētas DOMĒ

10.03.2016

Reģ. Nr. 845/1.2.-6

## KANALIZĀCIJAI

1. Objekta pieslēgšanu paredzēt PP kanalizācijas tīkliem D 250mm un kanalizācijas akā D 1000 mm Imperatora un Konstantina ielas krustojumā.
2. Kanalizācijas tīklus (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Jaunajām akām, ja projektētāji paredz tās no dzelzsbetona, jābūt veikti hidroizolācijai no abām pusēm.
4. Gadījumā, ja nepieciešama spiediena kanalizācija, ieprojektēt sūkņu iekārtu pēc aprēķina un pirms pieslēgšanas pašteces kanalizācijas tīkliem paredzēt spiediena dzēšanas aku.
5. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām.
6. Ierīkot izvadu no plastmasas caurules (PE, PVC, PP u. tml.).
7. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.

SIA "Daugavpils ūdens"  
Valdes loceklis



S.Selickis

Čiževska 654 22552, 29359519