



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404, tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERRITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

02. 03. 2016.

Nr. 14-13/4899/118

S A Ņ E M T S
Daugavpils pilsētas DOMĒ

14. 03. 2016

Reģ. Nr. 898/1.2.-6

Daugavpils pilsētas domei
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī,
LV-5401

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācija Imperatora ielā 8, Daugavpilī
2. <u>Objekta adrese</u> : Imperatora iela 8, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 011 1620
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Latvijas valsts Finanšu ministrija, reģ. Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. 2016.gada 15.februāra iespējams Nr.1.2.-8/66; 2. Zemesgrāmatas apliecība, kopija; 3. Zemes robežu plāns, kopija.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : 24.02.2016. Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva
6. <u>Konstatēts</u> : Ēka atrodas Imperatoru ielā 8, Daugavpilī. Ēkas stāvu skaits – 2. Projekta ietvaros paredzēts ierīkot tehnikas muzeju, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēki. Objekta apkure muzeja telpās – elektriskie infrasarkanie sildītāji, administratīvajās un sadzīves telpās – centralizēta, Daugavpils pilsētas tīkli. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma centralizēta, pieslēgšanās pie Daugavpils pilsētas tīkliem. Nodarbināto skaits – 2 līdz 3 cilvēki.
NOSACĪJUMI 1. Objekta projektēšanu veikt atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai. 2. Būvniecības darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienības sertificētus un nekaitīgus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi materiālus. 3. Piebraucamajiem ceļiem teritorijā un tā tiešajā apkārtnē, kur pārvietojas transports, atkritumu savākšanas konteineru laukumam un autotransporta stāvvietas laukumam jābūt klātiem ar cieto segumu (asfalts, bruģis, blietēta smilts u.c.), kas nerada augsnes fizikālo piesārņojumu. Paredzēt sadzīves atkritumu konteineru izvietojumu (20 m attālumā no ēkas logiem), kā arī muzeja apmeklētājiem stāvvietu autotransportam un velosipēdu novietošanai. 4. Ēkas telpu minimālo augstumu no grīdas līdz griestiem paredzēt ne mazāk par 2,5 m, horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās - 2,45 m, izņemot telpas, kurām noteiktas citas prasības;

5. Nodrošināt telpu pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām:

- ārējā pieejā neslīdošus cieta seguma piebraukšanas ceļus, kuru platums ir ne mazāks kā 1,2 m;
- ārējās uzbrauktuves, iekštelpu, kā arī viesnīcu un sanatoriju numuros, pandusu kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt 1:20 (5%);
- ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas publiskajā ēkā, kā arī piemērotu palīgapriekojumu atsevišķās telpās (piemēram, tualetēs);
- durvju vērtnes vismaz 0,9 m plašas, koridorus ar brīvo platumu vismaz – 1,5 m;
- ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība, ierīkot pandusu. Minimālais pandusa platums – 1,2 m. Pandusu aprīko ar apmalēm visā to garumā vismaz 0,10cm augstumā. Pandusam abās pusēs paredzēt margas divos līmeņos ar augstumu 0,70m un 0,90m no grīdas līmeņa.
- ja pandusa garums pārsniedz 10m, paredz vismaz vienu atpūtas laukumu, bet ne retāk ik pēc 6m. Atpūtas laukuma minimālais garums 1,20m, ja šajā vietā uzbrauktuve maina virzienu, atpūtas laukuma garums nav mazāks par 1,50m.
- tualetes telpu, kas pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Tualetes kabīnes minimālam platumam jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 2.2 m, klozētpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 m diametrā.

6. Tuaeletē jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi (izlietni), nodrošināt roku mazgājamus līdzekļus un roku susināšanas iespēju. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetē ierīkot palīdzības pogu (1,20m augstumā no grīdas līmeņa), lai personas ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību.

7. Publiskās būvēs, kas ir augstākas par vienu stāvu, visu stāvu apkalpošanai paredz vismaz vienu pasažieru liftu, vai izmanto citu risinājumu, kas būtu piemērots personām ar invaliditāti patstāvīgai lietošanai.

8. Minimālie lifta kabīnes izmēri neatkarīgi no stāvu skaita būvē 1100X1400mm (laukums 1,54 m²). Lifta kabīnē nodrošina audio informāciju par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virzienu). Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braisla rakstā vai taktīlā veidā.

9. Projektā paredzēt progresīvus tehniskos risinājumus un mūsdienīgas iekārtas; maksimāli mehanizēt darbību; projektā norādīt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei.

10. Paredzēt darbiniekiem sadzīves telpas (atpūtas telpas, tualetes) un to iekārtu minimālo skaitu un iekārtošanu atbilstoši higiēnas prasībām.

11. No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, tualetes atdala ar priekštelpu. Tuaeletē vai tās priekštelpai jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi (izlietni), nodrošināt roku mazgājamus līdzekļus un roku susināšanas iespēju.

12. Tualešu, klozētpodu, izlietņu un higiēnas iekārtu minimālo skaitu aprēķina atbilstoši LR MK 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 208-15 „Publiskas būves” 3.pielikumam.

13. Telpu uzkopšanas vajadzībām ierīkot ūdens ņemšanas krānu 0,5m augstumā no grīdas līmeņa, kā arī noteku netīro ūdeņu savākšanai.

14. Ieprojektēt piemērotu telpu ventilāciju un apkures sistēmu, nodrošinot atbilstošus mikroklimata rādītājus (gaisa kustības ātrumu, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa temperatūru).

15. Paredzēt ventilācijas sistēmas telpās saskaņā ar funkcionālo nozīmi. Telpās projektē dabiskās ventilācijas sistēmas un paredz dabīgo vēdināšanu: atveramus logus, logus ar īpašiem ventilējamiem rāmjiem vai īpašas ailas ārsienās. Tuaeletēs vēdināšanu paredzēt caur dabīgās nosūces kanāliem, kurus pievieno kopējai ventilācijas sistēmai katru atsevišķā kanālā.

16. Publisko ēku telpās ventilācijai, atbilstoši telpu pielietojuma veidam, jānodrošina izvadāmā gaisa daudzumi: publisko tualešu telpās – 90 m³ uz 1 tualeti.

17. Darba vietas nodrošina ar dabisko apgaismojumu un aprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai, ņemot vērā 28.04.2009. LR MK Nr. 359 “ Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma prasības.

Dabīgo apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku īslaicīgās uzturēšanās telpās.

18. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

19. Paredzēt objekta pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu.

20. Rekomendējam VI Latgales kontroles nodaļai iesniegt projektu higiēniskai novērtēšanai.

Latgales kontroles nodaļas vadītāja



Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva, 65424547,
evita.sibirceva@vi.gov.lv